


EVPÚ[®]



CERTIFIKÁT č. 00065/101/1/2021

z 12. júla 2021

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou **SEZ**

Typ: PFI2...

Odvodené varianty: Pozri príloha č.1

Technické údaje: $U_n = 230 \text{ V}$, 50 Hz, $I_n = 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 \text{ A}$; Char. B a C, $I_{\Delta n} = 10; 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$ (6 až 25A); $I_{\Delta n} = 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$ (6 až 40A) $I_{cn} = 10 \text{ kA}$; IP20/IP40; typ A

Klient: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0219/21/C zo dňa 12.7.2021.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 14/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : 12.7.2021
do : 11.7.2024



Ing. Dušan Novotný

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

054096

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00065/101/1/2021

Odvodené varianty:

PF I 2 X Y / Z

