



ES/23/19



# EVPÚ<sup>®</sup>



## CERTIFIKÁT č. 00058/101/1/2019

z 18. júla 2019

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: **Istič vedenia**



Typy: **PE61 B63, PE61 C63,  
PE62 B63, PE62 C63,  
PE63 B63, PE63 C63**

Odvodené varianty: **Pozri prílohu č.1**

Technické údaje:  **$I_n = 40$  až  $63A$ ,  $U_n = 230/400Vac$  a  $400Vac$ ,  $50$  až  $60Hz$ ,  $I_{cn} = 6000A$ ,  
charakteristika **B** a **C****

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**


Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

Norma: **STN EN 60898-1: 2004 + A1: 2005 + A11: 2006 + A12: 2009 + A13: 2013**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0252/19/C** zo dňa **18.7.2019**.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : **18.7.2019**  
do : **17.7.2022**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

052938

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.1



Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00058/101/1/2019

Odvoденé varianty:

