




Reg. No. 010/P-012

EVPU[®]



CERTIFIKÁT č. 00041/101/1/2020

z 30. septembra 2020

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: **Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou** **SEZ**

Typ: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: $U_n=400V$, $50Hz$, $I_n=6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A$, Char. B a C,
 $I_{\Delta n} = 0,03; 0,1; 0,3; a 0,5A$; $I_{cn}=10kA$; IP20/IP40; typ A

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,**
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: **36177644**


Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,**
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: **STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0202/20/C** zo dňa **30.9.2020**.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
 je obmedzená na obdobie
 od : **30.9.2020**
 do : **29.9.2023**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

053559

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

Príloha č.1 k Certifikátu č. 00041/101/1/2020

Zoznam hodnotených výrobkov

PF	I	4	X	Y / Z	
					Menovitý rozdielový prúd $I_{\Delta n}$: 30, 100, 300, a 500 mA
					Menovitá hodnota nadprúdových spúští: I_n = 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32 a 40 A
					Typ charakteristiky nadprúdovej ochrany: B alebo C
					Štvorpólový (3 istené póly + N pól)
					„I“ s nadprúdovou ochranou („B“ bez nadprúdovej ochrany)
					Prúdový chránič

