



LS/05/18



EVPÚ[®]



CERTIFIKÁT č. 00003/101/1/2018

zo 17. januára 2018

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.



Výrobok: **Pomocné a signálne kontakty k ističom PR 60, PR 60J, PRe 60 a modulárnym spínačom RV 60**



Typ: **PKJ, 2PKJ**


Odvoденé varianty: **PKJ+SKJ, PKJ+SKJ+TEST**

Technické údaje: **U_n 230V~; I_{th} 16A; 50-60Hz; U_i 400V; AC 15: U_e 230V; I_e 4A; DC 13: U_e 110V; I_e 0,5A; IP20**

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**

Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**




Normy: **STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017,
STN EN 60947-5-1: 2005 + A1: 2010**



Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0023/18/C** zo dňa **17.1.2018**.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : **17.1.2018**
do : **16.1.2021**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

052472