




EVPU<sup>®</sup>



**CERTIFIKÁT č. 00092/101/1/2021**

z 5. novembra 2021

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Istič vedenia **SEZ**

Typ: PR 60

Odvoденé varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje:  $I_n = 0,5A$  až  $63A$ ,  $230/400Vac$ ,  $400Vac$ ,  $230Vac$ ,  $I_{cn} = 10000A$ , char. B, C, D

Klient: SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 60898-1: 2004 + A1: 2005 + A11: 2006 + A12: 2009 + A13: 2013

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0344/21/C zo dňa 5.11.2021.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : 5.11.2021  
do : 4.11.2024



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

054181

**Príloha č.1 k Certifikátu č. 00092/101/1/2021**

**Odvodené varianty:**

**Jednopolový istič typ PR 61, PR61N:**

B0,5, B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B35, B40, B50, B63  
C0,5, C1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C35, C40, C50, C63  
D0,5, D1, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D35, D40, D50, D63

**Dvojpolový istič typ PR 62:**

B0,5, B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B35, B40, B50, B63  
C0,5, C1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C35, C40, C50, C63  
D0,5, D1, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D35, D40, D50, D63

**Trojpolový istič typ PR 63, PR63N:**

B0,5, B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B35, B40, B50, B63  
C0,5, B1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C35, C40, C50, C63  
D0,5, D1, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D35, D40, D50, D63

**Stvorpolový istič typ PR 64:**

B0,5, B1, B2, B3, B4, B6, B8, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B35, B40, B50, B63  
C0,5, C1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C35, C40, C50, C63  
D0,5, D1, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D35, D40, D50, D63



Mgr. Michal Mišiak