



Reg. No. 010/P-012

**EVPÚ**<sup>®</sup>**CERTIFIKÁT č. 00042/101/1/2020**

z 2. októbra 2020


Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Modulárny spínač** **SEZ**Typ: **RV 120 125A**Odvodené varianty: **RV 121, RV 121+N, RV 122, RV 123, RV 123+N, RV 124**Technické údaje: **I<sub>th</sub> = 125A, 230Vac, 400Vac, AC 22A/I<sub>e</sub> = 100A, AC23/I<sub>e</sub> = 40A, U<sub>i</sub> = 690V, U<sub>imp</sub> = 6kV, IP20**Klient: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**IČO: **36177644**Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**Normy: **STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017,  
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0203/20/C** zo dňa **2.10.2020**.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : **2.10.2020**  
do : **1.10.2023**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

053566

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.1