




**EVPÜ**<sup>®</sup>



## CERTIFIKÁT č. 00002/101/1/2022

z 9. februára 2022

Certifikačný orgán EVPÜ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Elektromerový rozvádzač plastový** **SEZ**

Typ: **RE-**

Odvoденé varianty: **RE-D, RE-D2, RE-J, RE-J1, RE-J2, RE-J4, REN, RVO**

Technické údaje: **3NPE (PEN) 400V~, 50Hz, 400V/230V, 63A, 10kA, IP44**

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**


Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

Normy: **STN EN IEC 61439-1: 2021,  
STN EN 61439-5: 2016**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0036/22/C** zo dňa **9.2.2022**.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : **9.2.2022**  
do : **8.2.2025**



  
Mgr. **Michal Mišiak**

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

054204

EVPÜ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)