

ES/11/21



Reg. No. 010/P-012



CERTIFIKÁT č. 00064/101/1/2021

z 12. júla 2021

Certifikačný orgán EVPÜ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič bez vstavanej nadprúdovej ochrany **SEZ**

Typ: PFB4

Odvodené varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: $U_n = 400V$, $I_n = 16, 25, 40, 63 A$, $I_{nc} = 10 kA$, $I_{\Delta n} = 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 A$, 50 Hz, IP20 / IP40

Klient: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 61008-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0218/21/C zo dňa 12.7.2021.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : 12.7.2021
do : 11.7.2024



Ing. Dušan Novotný

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.


EVPÜ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

054093

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00064/101/1/2021

Odvozené varianty:

Typ – menovitý prúd (A)	Počet pólov	Menovité napätie (V)	Menovitý rozdielový prúd (A)
PFB4 – 16	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 25	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 40	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 63	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5



A
/