




**EVPÚ**<sup>®</sup>



**CERTIFIKÁT č. 00054/101/1/2022**  
z 20. septembra 2022

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Istič vedenia **SEZ**

Typ: PR 120

Odvodené varianty: PR 121, PR 121N, PR 122, PR 123, PR 123N, PR 124

Technické údaje: In = 40 až 125A; Un = 230Vac; 230/400 Vac a 400Vac; 50Hz; Icn 10kA;  
Ics = 7,5kA; char. B, C, D; IP20

Klient: SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Normy: STN EN 60898-1: 2004 + A1: 2005 + A11: 2006 + A12: 2009 + A13: 2013

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0305/22/C zo dňa 20.9.2022.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu  
je obmedzená na obdobie  
od : 20.9.2022  
do : 19.9.2025



  
Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

054435

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)