



CERTIFIKÁT

č. 00054/101/1/2024

z 27. septembra 2024

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Istič vedenia 

Typ: PR 60

Odvoденé varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: In = 0,5A až 63A, 230/400Vac, 400Vac, 230Vac,
Icn = 10000A, char. B, C, D

Klient: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

IČO: 36177644

Výrobca: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 60898-1: 2020

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0179/24/C zo dňa 27.9.2024.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie

od : 27.9.2024

do : 26.9.2027



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk