



Reg. No. 010/P-012

EVPÚ[®]

CERTIFIKÁT č. 00057/101/1/2023

z 2. októbra 2023

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

Typ: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: $U_n=400V$, 50Hz, $I_n=6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A$, Char. B a C,
 $I_{\Delta n} = 0,03; 0,1; 0,3; a 0,5A$; $I_{cn}=10kA$; IP20/IP40; typ A

Klient: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644

Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016
+ A12: 2017 + A13: 2022

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0222/23/C zo dňa 2.10.2023.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie

od : 2.10.2023

do : 1.10.2026



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

041254

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.1

Zoznam hodnotených výrobkov

PF	I	4	X	Y / Z	
					Menovitý rozdielový prúd $I_{\Delta n}$: 30, 100, 300, a 500 mA
					Menovitá hodnota nadprúdových spúští: $I_n = 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32$ a 40 A
					Typ charakteristiky nadprúdovej ochrany: B alebo C
					Štvorpólový (3 istené póly + N pól)
					„I“ s nadprúdovou ochranou („B“ bez nadprúdovej ochrany)
					Prúdový chránič

