



EVPU®



CERTIFIKÁT

č. 00036/101/1/2024

z 1. júla 2024

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič bez vstavanej nadprúdovej ochrany **SEZ®**

Typ: PFB4

Odvoденé varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: $U_n = 400V$, $I_n = 16, 25, 40, 63 A$, $I_{nc} = 10 kA$, $I_{\Delta n} = 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 A$,
50 Hz, IP20 / IP40

Klient: SEZ Kropachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 61008-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení
č. 0-0120/24/C zo dňa 1.7.2024.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do
Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
od : 01.7.2024
do : 30.6.2027



Mgr. Michal Mišiak

Akéoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.2

056301

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00036/101/1/2024

Odvozené varianty:

Typ – menovitý prúd (A)	Počet pólov	Menovité napätie (V)	Menovitý rozdielový prúd (A)
PFB4 – 16	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 25	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 40	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 63	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.