

  
Reg. No. 010/P-012

**EVPÚ**<sup>®</sup>



**CERTIFIKÁT č. 00058/101/1/2023**  
z 2. októbera 2023

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov  
s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Modulárny spínač** 

Typ: **RV 120 125A**

Odvođené varianty: **RV 121, RV 121+N, RV 122, RV 123, RV 123+N, RV 124**

Technické údaje: **I<sub>th</sub> = 125A, 230Vac, 400Vac, AC 22A/I<sub>e</sub> = 100A,  
AC23/I<sub>e</sub> = 40A, U<sub>i</sub> = 690V, U<sub>imp</sub> = 6kV, IP20**

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**

Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

Normy: **STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017  
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0223/23/C**  
zo dňa **2.10.2023**.

Použité normy sú harmonizované so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU  
transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie  
od : **2.10.2023**  
do : **1.10.2026**



  
Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

041253

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.1